



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи



від 17 04 2019 р.

Об'єкт експертизи: Плити мінераловолокнисті виробництва компанії «Armstrong» групи Tactic: Atlas, Aleria, Scala, Retail 90RH, Oasis 90RH, Bajkal 90RH, Dune Supreme, Plain, Retail NG, Oasis NG

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6806900000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для ввезення, для використання в громадських та житлових будівлях (нежитловий та житловий фонд), в тому числі - готелі, офіси, торговельні центри, дитячі дошкільні та шкільні установи, та інші приміщення, реалізація через оптову / роздрібну торгівлю

Виробник: Компанія «Armstrong Europa GmbH», Німеччина (Robert-Bosch-Strasse 10, 48153 Munster, тел. +49 2514603345, +49 2517603749, <http://www.armstrongceilings.eu>) виробничі потужності: «Armstrong Building Products GmbH», Germany, Munster; «Armstrong World Industries Ltd», United Kingdom, Team Valley; «Armstrong Building Products SAS», France, Pontarlier, «Armstrong Building Products LLC», Russia, Elabuga. Країна походження об'єкта експертизи: Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Представництво «Армстронг Юроп ГмбХ», Україна, 03110, м. Київ, вул. Університетська, буд. 13А, код за ЄДРПОУ: 26252963

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³), а саме: формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, «Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці матеріалів, призначених для застосування в будівництві та виробництві меблів». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ –97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити мінераловолокнисті виробництва компанії «Armstrong» групи Tactic: Atlas, Aleria, Scala, Retail 90RH, Oasis 90RH, Bajkal 90RH, Dune Supreme, Plain, Retail NG, Oasis NG, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4047 від 05 квітня 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.