



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 12 2020 року

№ 12.2-18-3/27884

**Об'єкт експертизи:** Плити для підвісної стелі на основі мінерального волокна AMF та ARMSTRONG (KNAUF CEILING SOLUTIONS) – Thermaclean S та з покриттям BioGuard та Hygena

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 6806 90 00 00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; внутрішнє оздоблення житлових та громадських споруд, навчальних закладів, лікувально-профілактичних та медичних установ

**Країна-виробник:** Німеччина, "Knauf AMF GmbH & Co. KG (KNAUF CEILING SOLUTIONS)", Ельзенталь 15, 94481 Графенау, тел.: +49 8552 422 64; факс: +49 8552 422 864; веб-сайт: [www.knaufceilingolutions.com](http://www.knaufceilingolutions.com); країни походження: Німеччина, Франція  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Представництво Кнауф АМФ ФмБХ, Україна, 03067, Київ, вул. Гарматна 8, тел.: 044 277 9949; веб-сайт: [www.knaufceilingsolutions.com](http://www.knaufceilingsolutions.com), код за ЄДРПОУ 21719681  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; стирол – 0,002; бутилакрилат – 0,0075; метилакрилат – 0,01; метилметакрилат – 0,01; етилацетат – 0,1; вінілацетат – 0,15; бутилацетат – 0,1; рівень запаху - 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". За мікробіологічними показниками продукція повинна не впливати на збереження та розвиток санітарно-показових бактерій та дріжджоподібних грибів; бути стійкою до впливу дезінфекційних засобів (1% розчин хлораміну, 3% розчин перекису водню, 3% розчин формаліну) при використанні

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити для підвісної стелі на основі мінерального волокна AMF та ARMSTRONG (KNAUF CEILING SOLUTIONS) – Thermaclean S та з покриттям BioGuard та Hygena за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого

санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 15455 від 23 листопада 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.